


P. Wójt
P. Przewodniczący Rady
P. P. Osiroch
P. A. Bybeu

Łódź, 17 maja 2022 r.

L. dz. RZ/MR/p.11841/ /2022

Egz. nr 1



Sz. P. Tomasz Stolarczyk
Urząd Gminy w Rząśni
ul. 1 Maja 37
98-332 Rząśnia

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2022 r. (data wpływu do PGE Dystrybucja S.A. – 04 maja 2022 r.), dotyczące funkcjonowania mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Rząśnia, przekazujemy poniższe wyjaśnienia:

- Ad. a) napięcia na transformatorach są ustawione tak, aby dotrzymane zostały parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej w różnych porach dnia oraz roku,
- Ad. b) moce transformatorów na stacjach 15/0,4 kV dopasowywane są na podstawie zapotrzebowania na energię elektryczną,
- Ad. c) i d) Planowane inwestycje sieci 0,4 kV na terenie gm. Rząśnia to:
- modernizacja sieci zasilanej ze stacji 8-1473 Broszęcin,
 - modernizacja sieci zasilanej ze stacji 8-1403 Augustów,
 - przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji 8-0273 Biała 8,
 - przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji 8-0268 Biała 5,
 - modernizacja sieci zasilanej ze stacji 8-1429 Gawłów 4,
- oraz nowa inwestycja, planowana do realizacji w roku bieżącym, w zakresie:
- budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (wraz ze słupem kablowym w trasie linii SN),
 - budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN,
 - budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączem kablowym.

Na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfy PGE Dystrybucja S.A. na rok 2022 (poz. 5.1.9), w przypadku zgodności zmierzonych parametrów z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

PGE Dystrybucja S.A.


Oddział Łódź
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
tel.: (42) 675 10 00
fax: (42) 675 10 60
e-mail: kontakt.o.d@pgedystrybucja.pl

(Dz.U. Nr 93, z dn. 29.05.2007 r. poz. 623 z późn. zm.), opłatę w kwocie 127,09 zł + 23% VAT ponosi Odbiorca. W pozostałych przypadkach koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi PGE Dystrybucja S.A.

W roku 2021 na terenie gm. Rząśnia wykonano 16 pomiarów parametrów napięciowych energii elektrycznej. W jednym przypadku pomiar napięcia był niezgodny ze standardami określonymi w § 38 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia.

Doceniamy i bardzo dziękujemy za chęć dalszego wsparcia i okazaną dotychczasową pomoc w działaniach mających poprawić sytuację prosumentów na terenie gminy Rząśnia.

Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź sprawę prowadzi Wydział Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Bełchatów – kontakt: Pan Piotr Guz, tel. 44 634 9255.

PGE Dystrybucja S.A.
01-600-Łódź

Dyrektor Generalny
Andrzej Piętna
17-05-2022
podpis, pieczęć

Wykonano w 3 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – RE5
3. Egzemplarz nr 3 – RZ - a/a